

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書												
執行年度		工事名		水戸南高校管理・教室棟防火扉改修工事								
令和7年度		工事場所		水戸市白梅2-10-10				工事番号		第 号		
設計 （変更） 概要 防火設備改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間		
				原 契 約 年 月 日		年 月 日						
				工 期		年 月 日から 120日間 年 月 日まで						
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間						
施設概要 要 施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名					
	構 造		造	造								
	階 数		階建	階建								
	建築面積		m ²	m ²	費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）		
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額							
	建物名称				工 事 価 格							
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)							
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額							
	建築面積		m ²	m ²								
	延べ面積		m ²	m ²								
変更理由				変更請負工事算定基準								
				$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$								
				変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格				
						×				=		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理・教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
木	仕上	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
撤去	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理・教室棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去 SD-1	スチールフラッシュドア 枠共 2,320W×2,670H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-2	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-3	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-4	スチールフラッシュドア 枠共 2,320W×2,670H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-5	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-6	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-7	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-8	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-9	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-10	スチールフラッシュドア 枠共 1,350W×2,370H 集積共	1	か所			
既存建具撤去 SD-11	スチールフラッシュドア 枠共 2,500W×2,670H 集積共	1	か所			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	226	m			
ビニル床シート撤去	集積共	4.6	m ²			
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	4.6	m ²			
木製幅木撤去	集積共	13.2	m			
壁モルタル・プaster 撤去	集積共	60.9	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

管理・教室棟		防火扉自動閉鎖設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	76	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	53	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	15	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C 管内	10	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 8C 管内	44	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 8C ラック	27	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	25	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	27	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	61	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	53	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	70	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	53	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	75	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	43	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			

[illegible]