様式第４号

工　事　起　工　~~（変　更）~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立守谷高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	守谷市大木70	工事番号	第　　号

設計~~（変更）~~概要

照明設備改修工事　　1式

施工方法	請負	保証期間	2	年間
原契約年月日	年　月　日			
工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで			
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間			
受注者	住所 商号又は名称 代表者名			

施設概要			
	建物名称		
	構造	造	造
	階数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

施設概要			
	建物名称		
	構造	造	造
	階数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額（10%）				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
(1)普通教室棟①・管理棟	1	式		
(2)特別教室棟	1	式		
(3)普通教室棟②	1	式		
(4)体育館棟	1	式		
(5)廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(1)普通教室棟①・管理棟

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(2)特別教室棟

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(3)普通教室棟②

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　　考
照明設備	1	式		
計				

(4)体育館棟

名　　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(5)廃棄物処理

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

(1)普通教室棟①・管理棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(2)特別教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　　額	備　　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(3)普通教室棟②

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(4)体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(5)廃棄物処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
廃棄物処理	廃棄物処理	1	式		
計					

(1)普通教室棟①・管理棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【普通教室棟①・管理棟】		26	台			
照明器具 図示B 【普通教室棟①・管理棟】		197	台			
照明器具 図示C 【普通教室棟①・管理棟】	枠加工	12	台			
照明器具 図示D 【普通教室棟①・管理棟】	枠加工	30	台			
照明器具 図示F 【普通教室棟①・管理棟】		8	台			
照明器具 図示G 【普通教室棟①・管理棟】		10	台			
照明器具 図示H 【普通教室棟①・管理棟】		6	台			
照明器具 図示I 【普通教室棟①・管理棟】	枠加工	4	台			
照明器具 図示J 【普通教室棟①・管理棟】		10	台			
照明器具 図示M 【普通教室棟①・管理棟】		1	台			
照明器具 図示N 【普通教室棟①・管理棟】		3	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	176	m			
天井仕上 解体・復旧 (内部仕上足場共)	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	1	式			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 【普通教室棟①】		42	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	42	㎡			
撤去	【普通教室棟①・管理棟】	1	式			
計						

(2)特別教室棟	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【特別教室棟】		56	台			
照明器具 図示B 【特別教室棟】		200	台			
照明器具 図示C 【特別教室棟】		6	台			
照明器具 図示J 【特別教室棟】		8	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	191	m			
撤去	【特別教室棟】	1	式			
計						

(3)普通教室棟②	照明設備			照明設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【普通教室棟②】		11	台			
照明器具 図示B 【普通教室棟②】		403	台			
照明器具 図示C 【普通教室棟②】		32	台			
照明器具 図示E 【普通教室棟②】		4	台			
照明器具 図示E1 【普通教室棟②】		8	台			
照明器具 図示E2 【普通教室棟②】		8	台			
照明器具 図示E3 【普通教室棟②】		4	台			
照明器具 図示G 【普通教室棟②】		10	台			
照明器具 図示J 【普通教室棟②】		12	台			
照明器具 図示K 【普通教室棟②】		1	台			
照明器具 図示L 【普通教室棟②】		1	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	378	m			
撤去	【普通教室棟②】	1	式			
計						

(4)体育館棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【体育館】		19	台			
照明器具 図示B 【体育館】		3	台			
照明器具 図示C 【体育館】		1	台			
照明器具 図示D 【体育館】		4	台			
照明器具 図示E 【体育館】		48	台			
照明器具 図示F 【体育館】		9	台			
照明器具 図示G1 【体育館】		40	台			
照明器具 図示G2 【体育館】		40	台			
照明器具 図示H 【体育館】		5	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	75	m			
直接仮設	内部仕上げ足場	1	式			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 【体育館】	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	1,495	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,495	㎡			
撤去	【体育館】	1	式			
計						

(5)廃棄物処理	廃棄物処理				廃棄物処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	2	台			
計						

(1)普通教室棟①・管理棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井仕上 解体・復旧 (内部仕上足場共)	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	1	式			
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 突付け	7	㎡			
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 下地張り	7	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	7	㎡			
天井下地撤去	集積共	7	㎡			
内部仕上足場 (改修)【普通教室 棟①・管理棟】	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	7	㎡			
計						
撤去	【普通教室棟①・管理棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	26	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	197	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	12	個			
照明器具 図示D　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	33	個			
照明器具 図示F　撤去	露出形　FL 110W　×1 再使用しない	8	個			
照明器具 図示G　撤去	埋込灯　再使用しない	10	個			
照明器具 図示H　撤去	ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 再使用しない	6	個			
照明器具 図示I　撤去	埋込形　FL 40W　×4 再使用しない	4	個			
照明器具 図示J　撤去	つり下げ形 FL 40W　×1 再使用しない	10	個			
照明器具 図示M　撤去	露出形　FL 20W　×2 再使用しない	1	個			
計						

(2)特別教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【特別教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	56	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	200	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	6	個			
照明器具 図示J　撤去	つり下げ形 FL 40W　×1 再使用しない	8	個			
計						

(3)普通教室棟②	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【普通教室棟②】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	11	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	403	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	32	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	24	個			
照明器具 図示G　撤去	埋込灯　再使用しない	10	個			
照明器具 図示J　撤去	つり下げ形 FL 40W　×1 再使用しない	12	個			
照明器具 図示K　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
照明器具 図示L　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
計						

(4)体育館棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設	内部仕上げ足場	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ (内部仕上足場共)	運搬費含む 設置期間:30日間	1,495	㎡			
計						
撤去	【体育館】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	19	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	3	個			
照明器具 図示C　撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
照明器具 図示D　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	4	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	80	個			
照明器具 図示F　撤去	露出形 再利用しない	5	個			
照明器具 図示G　撤去	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	9	個			
照明器具 図示H　撤去 【体育館】	投光器　700W以下 再使用しない ※水銀灯安定器撤去共	16	個			
照明器具 図示I　撤去 【体育館】	投光器　400W以下 再使用しない ※水銀灯安定器撤去共	32	個			
計						

(5)廃棄物処理		廃棄物処理			廃棄物処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
混合廃棄物処分費	安定型	5,217	kg			
廃蛍光管等処分費		369	kg			
石膏ボード処分		14	㎡			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
石綿事前調査 （音楽室）	天井ボード 定性分析・１検体１箇所 ※報告書作成等の専門業者側での経費を含む	1	か所			
計						